



КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради

Протокол № 11

14 серпня 2025 року

Голова комісії: Анатолій ПИСАРЕНКО

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Запрошені: за окремим списком

До розгляду комісії винесено питання:

1. Про заходи щодо забезпечення охорони врожаю від пожеж на території Іркліївської територіальної громади на 2025-2029 роки.
2. Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту на території Іркліївської сільської територіальної громади.

По питанню 1

Доповідач – Віктор ГРИЦАЙ, завідувач сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки, повідомив, що відповідно до закону України „Про правовий режим воєнного стану“, Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні“, затвердженого Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“ від 24.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами), а також з урахуванням необхідності забезпечення протипожежного захисту у період збору та зберігання врожаю сільськогосподарських культур на території громади, в умовах дії воєнного стану, необхідно затвердити План заходів щодо забезпечення охорони врожаю від пожеж на території Іркліївської територіальної громади на 2025–2029 роки.

Враховуючи інформацію доповідача комісія **вирішила:**

1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити план заходів щодо забезпечення охорони врожаю від пожеж на території Іркліївської територіальної громади на 2025–2029 роки (далі – План заходів), що додається.
3. Сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки забезпечити ознайомлення відповідальних виконавців з Планом заходів.

По питанню 2

Доповідач – Віктор Грицай, завідувач сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки, повідомив, що на території громади функціонують 4 протирадіаційні укриття та 20 найпростіших захисних споруд цивільного захисту (додаток 1).

У період з 5 по 8 серпня проведено комісійне обстеження зазначених захисних споруд. За результатами перевірки виявлено низку порушень, а саме:

1. Із 24 захисних споруд лише у 5 захисних спорудах цивільного захисту забезпечено цілодобовий та безперешкодний доступ для всіх груп населення. У всіх укриттях цивільного захисту, балансоутримувачем яких являється відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради, доступність інших груп населення крім учнів та вчителів в робочий час закладів для захисту від існуючих загроз військового часу відсутня.
2. Філія Придніпровська гімназія:
 - на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди відповідно вимог додатку 1 Наказу;
 - укриття не обладнані системами протипожежного захисту.
3. Лящівська початкова школа:
 - на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди.
4. Іркліївський ЗДО «Веселка»:
 - на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди відповідно вимог додатку 1 Наказу.
5. Мельниківський ліцей:
 - на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди;
 - допускається експлуатація вогнегасників, які відповідно до вимог [Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників](#), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677 не пройшли технічне обслуговування;
 - захисна споруда не забезпечена ємностями з питною водою у розрахунку 2 л. на добу на особу, яка підлягає укриттю, засобами зв'язку та оповіщення;
6. Васютинська гімназія:
 - входи до укриттів не забезпечують вільного доступу для осіб з

- інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- укриття не обладнані системами протипожежного захисту;

7. Жовнинська початкова школа, СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Дніпро»:
- укриття не обладнані системами протипожежного захисту.

8. Іркліївський ліцей № 1:
- допускається використання горючого оздоблення стелі на шляхах евакуації.

9. Скородистицький ЗДО «Віночок»:
- зовнішні стіни мають відкриті тріщини та пошкодження;
- укриття не обладнані системами протипожежного захисту.

10. Скородистицький сільський клуб:
- укриття не обладнано системами протипожежного захисту;
- споруду не обладнано ємностями з питною водою у достатній кількості, контейнерами для зберігання продуктів харчування, резервним штучним освітленням, засобами для надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, шанцевим інструментом;
- на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди відповідно до додатку 1 Наказу;
- входи до укриття не забезпечують вільний доступ усередину приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення;
- укриття не забезпечено первинними засобами пожежогасіння;
- відсутній план (схема) евакуації людей на випадок пожежі згідно норм належності;
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
- не приведено до належного санітарного стану приміщення найпростішого укриття.

11. Філія Тимченківська початкова школа:
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

12. Крутьківська гімназія ПРУ,
- приміщення ПРУ не обладнано системами протипожежного захисту відповідно вимог;
- захисна споруда недоукомплектована майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди згідно з додатком 20 Наказу;
- формування з обслуговування захисної споруди (відповідальна особа)

- недоукомплектовано майном згідно з додатком 19 Наказу;
- не забезпечено ведення документації захисної споруди відповідно до додатку 18 Наказу.

13. Крутьківська гімназія НП

- на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди

14. Москаленківська гімназія:

- допускається підтоплення захисної споруди ґрунтовими водами;
- приміщення ПРУ не обладнано системами протипожежного захисту відповідно вимог;
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
- захисна споруда недоукомплектована майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди згідно з додатком 20 Наказу;
- формування з обслуговування захисної споруди (відповідальна особа) недоукомплектовано майном згідно з додатком 19 Наказу;
- формування з обслуговування захисної споруди (відповідальна особа) недоукомплектовано майном згідно з додатком 19 Наказу.

15. Староковрайський ліцей:

- окремі приміщення захисної споруди захарашені сторонніми матеріалами, предметами, обладнанням та устаткуванням що не передбачені для розміщення в захисній споруді;
- не відкоригований план (схема) евакуації людей на випадок пожежі згідно норм належності;
- допускається зберігання легкозаймистих рідин в приміщенні протирадіаційного укриття;
- захисна споруда недоукомплектована майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди згідно з додатком 20 Наказу;
- формування з обслуговування захисної споруди (відповідальна особа) недоукомплектовано майном згідно з додатком 19 Наказу.

16. Філія Лихолітська гімназія:

- на вході в укриття відсутня табличка позначення захисної споруди

17. ДНЗ «Іркліївський ПАЛ» (ПРУ):

- не обладнано приміщення системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В2.5-56:2014 «Система протипожежного захисту»;
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
- укриття не забезпечене планами евакуації на випадок пожежі пожежі;
- технічний паспорт на ПРУ складено з порушенням вимог щодо повного та

достовірного відображення технічних характеристик об'єкта. У документі вказано лише одне приміщення, без зазначення фактичної кількості наявних кімнат, їх розташування, площі та об'єм. У реальності укриття має більшу площу, об'єм та іншу конфігурацію приміщення ніж зазначено в паспорт;

- відсутнє ведення документації захисної споруди (додаток 18 наказу);
- укриття не забезпечення засобами зв'язку та оповіщення;
- захисні споруди недоукомплектовані майном на розрахункову чисельність осіб (відповідно до додатку 20 наказу);
- формування з обслуговування захисної споруди (відповідальна особа) недоукомплектовані майном (додаток 19 наказу);

18. ДНЗ «Іркліївський ПАЛ» (НП):

- відсутній план (схема) евакуації людей у разі пожежі;
- з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
- укриття не забезпечене планами евакуації на випадок пожеж пожежі.

19. Жовтневий ПНІ :

Враховуючи інформацію доповідача комісія **вирішила:**

1. Інформацію взяти до відома.
2. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту у двомісячний строк усунути виявлені недоліки та проінформувати про виконану роботу сектор цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки.
3. Сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки ініціювати виділення коштів для здійснення заходів з облаштування та ремонту захисних споруд цивільного захисту у Скородистицькому сільському клубі та спільно з відділом освіти окремо розглянути питання щодо доцільності використання захисних споруд цивільного захисту у Скородистицькому ЗДО «Віночок».
4. Враховуючи Рішення виконавчого комітету Іркліївської сільської ради про припинення навчального процесу в Ляшівській початковій школі та Тимченківській початковій школі при передачі приміщень на баланс Іркліївської сільської ради вирішити питання про визначення відповідальних осіб для обслуговування існуючих в них найпростіших захисних споруд цивільного захисту.

Голова комісії

Анатолій ПИСАРЕНКО

Секретар комісії

Віктор ГРИЦАЙ